



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 13845

от 24.07.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Гильяр», напротив администрации.

Дата и время отбора пробы (образца): 19.07.2023г 11ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 19.07.2023г 16ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): гл. адм. Магомедов А.

Основание для отбора: договор № 54/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

Код пробы (образца): 13845-01/23

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу


**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

заг. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Магомедов С. А.



					Код пробы (образца):	13845-01/23
Микробиологическая лаборатория						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1	
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899- 2-2018	
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01	
Исследования проводили:						
Должность, Ф.И.О;				Подпись 		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А		



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 13846
от 24.07.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Гильяр», во дворе школы.

Дата и время отбора пробы (образца): 19.07.2023г 11ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 19.07.2023г 16ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): гл. адм. Магомедов А.

Основание для отбора: договор № 54/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

Код пробы (образца):

13846-01/23

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.


Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

протоколов

Магомедов С. А.



Код пробы (образца):	13846-01/23
-------------------------	-------------

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899- 2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись 	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 13847
от 24.07.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Гильяр», во дворе дет. сада.

Дата и время отбора пробы (образца): 19.07.2023г 11ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 19.07.2023г 16ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): гл. адм. Магомедов А.

Основание для отбора: договор № 54/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

Код пробы (образца): 13847-01/23

ИЛ на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Владелец с момента 10.07.2023г. № 13847-01/23, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу


Лицо, ответственное
за формирование протокола:



Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Магомедов С. А.

Код пробы (образца):	13847-01/23
-------------------------	-------------

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899- 2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 13848
от 24.07.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Гильяр», во дворе кафе «Аладин».

Дата и время отбора пробы (образца): 19.07.2023г 11ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 19.07.2023г 16ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): гл. адм. Магомедов А.

Основание для отбора: договор № 54/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

Код пробы (образца): 13848-01/23

ИД на объём лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

Код пробы (образца):	13848-01/23
-------------------------	-------------

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899- 2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 13849
от 24.07.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Гильяр», напротив администрации.

Дата и время отбора пробы (образца): 19.07.2023г 11ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 19.07.2023г 16ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): гл. адм. Магомедов А.

Основание для отбора: договор № 54/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

Код пробы (образца): 13849-01/23

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Магомедов С. А.




Код пробы (образца):	13849-01/23
-------------------------	-------------

Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
5.	Водородный показатель	7,59±0,2	От 6 до 9	баллы	ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97
6.	Общая минерализация (сухой остаток)	301±30	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7.	Жесткость общая	7,0±1,1	7	°Ж	ГОСТ 31954-12
8.	Окисляемость перманганатная	0,49±0,10	5	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684-2013
9	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм ³	ГОСТ Р 51797-2001
10	ПАВ, анионактивные	<0,15	0,5	мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012
11	Алюминий	<0,04	0,2	мг/л	ГОСТ 18165-14
12	Железо (суммарно)	<0,1	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
13	Кадмий (суммарно)	<0,0001	0,001	мг/л	ГОСТ 31866-2012
14	Марганец (суммарно)	<0,01	0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014
15	Медь (суммарно)	<0,0005	1,0	мг/л	ГОСТ 31866-2012
16	Молибден (суммарно)	<0,0025	0,07	мг/л	ГОСТ 18308-72
17	Мышьяк (суммарно)	<0,001	0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012
18	Нитраты (по NO ₃)	2,9±0,4	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
19	Нитриты	<0,003	3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
20	Ртуть (суммарно)	<0,00005	0,0005	мг/л	ГОСТ 31866-2012
21	Свинец (суммарно)	<0,0001	0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012
22	Сульфаты	119±18	500	мг/л	ПНДФ 14.1.2.159-2000
23	Фториды	0,08±0,02	1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
24	Хлориды	<20	350	мг/л	ГОСТ 4245-75

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ -54 00В	0,25 нм	№ ВЕС1508032	№ С-АГ/21-11-2022/21983247 3	20.11.2023 г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ С-АГ/08-09-2022/18480369 4	07.09.2023 г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 0184	С-АГ/03-08-2022/17560535 6	02.08.2023 г.
4	Вольтамперметрический анализатор ТА-Lab	0,0001мг/мл	№ 427	№ С-АГ/21-11-2022/21983247 4	20.11.2023 г.
5	Концентрагомер КН-2М	-	№ 1885	№ С-АГ/21-11-2022/21983247 6	20.11.2023 г.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О; Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	Подпись  Курбаналиева А. Э.
--	---



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 13850

от 24.07.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Гильяр», во дворе школы.

Дата и время отбора пробы (образца): 19.07.2023г 11ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 19.07.2023г 16ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): гл. адм. Магамедов А.

Основание для отбора: договор № 54/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

Код пробы (образца):

13850-01/23

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Магомедов С. А.



				Код пробы (образца):	13850-01/23
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственн ой поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ -54 00В	0,25 нм	№ ВЕС1508032	№ С-АГ/21-11- 2022/21983247 3	20.11.2023 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамилля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 13851
от 24.07.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Гильяр», во дворе дет. сада.

Дата и время отбора пробы (образца): 19.07.2023г 11ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 19.07.2023г 16ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): гл. адм. Магомедов А.

Основание для отбора: договор № 54/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

Лицо, ответственное

за формирование протокола:


зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

протоколов

Магомедов С. А.



				Код пробы (образца):	13851-01/23
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственн ой поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ -54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ С-АГ/21-11- 2022/21983247 3	20.11.2023 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О; Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Подпись  Курбалиева А. Э.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 13852
от 24.07.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Гильяр», во дворе кафе «Аладин».

Дата и время отбора пробы (образца): 19.07.2023г 11ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 19.07.2023г 16ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): гл. адм. Магомедов А.

Основание для отбора: договор № 54/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

Код пробы (образца):

13852-01/23

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН Г.Г. 3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Магомедов С. А.



Код пробы (образца):	13852-01/23
-------------------------	-------------

Санитарно – гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ -54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ С-АГ/21-11-2022/21983247 3	20.11.2023 г.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О:	Подпись
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	 Курбаналиева А. Э.