



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16039
от 21.08.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Гильяр», улица Магомеда Абасова 7.

Дата и время отбора пробы (образца): 16.08.2023г 07ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 16.08.2023г 17ч. 00 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): гл. адм. Магамедов А.З.

Основание для отбора: договор № 54/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

Код пробы (образца): 16039-01/23

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу


**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

_____ зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:



_____ Курбанова П.З.

Микробиологическая лаборатория					Код пробы (образца):	16039-01/23
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	
2	Обобщенные колиформные бактерии	2,3	не допуск.	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1	
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018	
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01	
Исследования проводили:						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 		



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16040
от 21.08.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Гильяр», во дворе школы.

Дата и время отбора пробы (образца): 16.08.2023г 07ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 16.08.2023г 17ч. 00 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): гл. адм. Магамедов А.З.

Основание для отбора: договор № 54/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

Код пробы (образца): 16040-01/23

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

Лицо, ответственное


за формирование протокола:

зав. отделением ОЛРКПиОР Меджидова Т.Г.

ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Курбанова П.З.



					Код пробы (образца):	16040-01/23
Микробиологическая лаборатория						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	
2	Обобщенные колиформные бактерии	3,3	не допуск.	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1	
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018	
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01	
Исследования проводили:						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 		



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16041
от 21.08.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Гильяр», во дворе дет. сада.

Дата и время отбора пробы (образца): 16.08.2023г 07ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 16.08.2023г 17ч. 00 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): гл. адм. Магамедов А.З.

Основание для отбора: договор № 54/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

 зав. отделением ОЦРКПиОР Меджидова Т.Г.

ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:


Курбанова П.З.



					Код пробы (образца):	16041-01/23
Микробиологическая лаборатория						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	
2	Обобщенные колиформные бактерии	2,7	не допуск.	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1	
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899- 2-2018	
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01	
Исследования проводили:						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А		



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16042
от 21.08.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Гильяр», кафе «Аладин».

Дата и время отбора пробы (образца): 16.08.2023г 07ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 16.08.2023г 17ч. 00 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): гл. адм. Магамедов А.З.

Основание для отбора: договор № 54/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу


Лицо, ответственное

за формирование протокола:  зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

					Код пробы (образца):	16042-01/23
Микробиологическая лаборатория						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	
2	Обобщенные колиформные бактерии	2,3	не допуск.	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1	
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899- 2-2018	
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01	
Исследования проводили:						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 		



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16043
от 21.08.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Гильяр», улица Магомеда Абасова 7.

Дата и время отбора пробы (образца): 16.08.2023г 07ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 16.08.2023г 17ч. 00 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): гл. адм. Магамедов А.З.

Основание для отбора: договор № 54/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

Код пробы (образца): 16043-01/23

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу


**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

 зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:




Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	16043-01/23
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственн ой поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ -54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ С-АГ/21-11- 2022/21983247 3	20.11.2023 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э. 	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16044
от 21.08.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Гильяр», во дворе школы.

Дата и время отбора пробы (образца): 16.08.2023г 07ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 16.08.2023г 17ч. 00 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): гл. адм. Магамедов А.З.

Основание для отбора: договор № 54/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

Код пробы (образца): 16044-01/23

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу


**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

 зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

ВРИО руководителя ИЛ СОО «СуперЛаб»:




Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	16044-01/23
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственн ой поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ -54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ С-АГ/21-11- 2022/21983247 3	20.11.2023 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О; Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Подпись  Курбаналиева А. Э.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16045
от 21.08.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Гильяр», во дворе дет. сада.

Дата и время отбора пробы (образца): 16.08.2023г 07ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 16.08.2023г 17ч. 00 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): гл. адм. Магамедов А.З.

Основание для отбора: договор № 54/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу


**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

 зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:

 Курбанова П.З.



					Код пробы (образца):	16045-01/23
Санитарно – гигиеническая лаборатория						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12	
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
4.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16	
Средства измерений, сведения о государственной поверке						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственн ой поверке	Действителен до	
1	Спектрофотометр ПЭ -54 00В	0,25 нм	№ ВЕС1508032	№ С-АГ/21-11- 2022/21983247 3	20.11.2023 г.	
Исследования проводили:						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э. 		



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16046
от 21.08.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «село Гильяр», кафе «Аладин».

Дата и время отбора пробы (образца): 16.08.2023г 07ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 16.08.2023г 17ч. 00 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): гл. адм. Магамедов А.З.

Основание для отбора: договор № 54/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

Код пробы (образца): 16046-01/23

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

Лицо, ответственное

за формирование протокола:



ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Курбанова П.З.

					Код пробы (образца):	16046-01/23
Санитарно – гигиеническая лаборатория						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12	
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
4.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16	
Средства измерений, сведения о государственной поверке						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственн ой поверке	Действителен до	
1	Спектрофотометр ПЭ -54 00В	0,25 нм	№ ВЕС1508032	№ С-АГ/21-11- 2022/21983247 3	20.11.2023 г.	
Исследования проводили:						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э. 