



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AF57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 5914  
от 02.04.2024г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Гильяр», напротив администрации.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 29.03.2024г 08 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 29.03.2024г 17 ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Мирзехалаев Р.Р.

**Основание для отбора:** договор № 60/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

*В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу*

**Лицо, ответственное**


**за формирование протокола:**



зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.

					Код пробы (образца):	5914-01/24
<b>Микробиологическая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23	
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1	
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899- 2-2018	
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 		



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 5915  
от 02.04.2024г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Гильяр», во дворе школы.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 29.03.2024г 08 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 29.03.2024г 17 ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Мирзехалаев Р.Р.

**Основание для отбора:** договор № 60/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

*В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу*


**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**



**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.

Код пробы (образца):	5915-01/24
-------------------------	------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899-2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 5916  
от 02.04.2024г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Гильяр», во дворе дет. сада.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 29.03.2024г 08 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 29.03.2024г 17 ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Мирзехалаев Р.Р.

**Основание для отбора:** договор № 60/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

*В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу*

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**




зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.

Код пробы (образца):	5916-01/24
-------------------------	------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899-2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 5917  
от 02.04.2024г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Гильяр», напротив администрации.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 29.03.2024г 08 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 29.03.2024г 17 ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Мирзебалаев Р.Р.

**Основание для отбора:** договор № 60/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу


**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**



зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	5917-01/24
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственно й поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ -54 00В	0,25 нм	№ ВЕС1508032	№ С-АГ/23-12- 2023/305066722	22.12.2024г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э. 	





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 5918

от 02.04.2024г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Гильяр», во дворе школы.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 29.03.2024г 08 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 29.03.2024г 17 ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Мирзехалаев Р.Р.

**Основание для отбора:** договор № 60/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

*В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу*

**Лицо, ответственное**

**за формирование протокола:**



зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	5918-01/24
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственно й поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ -54 00В	0,25 нм	№ ВЕС1508032	№ С-АГ/23-12- 2023/305066722	22.12.2024г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О:				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э.	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 5919

от 02.04.2024г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Гильяр», во дворе дет. сада.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 29.03.2024г 08 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 29.03.2024г 17 ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Мирзехалаев Р.Р.

**Основание для отбора:** договор № 60/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

*В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу*

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**



зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	5919-01/24
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственно й поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ -54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ С-АГ/23-12- 2023/305066722	22.12.2024г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э. 